



## RELATÓRIO DE QUALIDADE DA ÁGUA

Ponto de entrega: Câmara Municipal de Ansião (1º Trimestre 2017)

Relatório n.º 2017-I

Parâmetro	Unidades	Análises		Valor			Cumprimento legislação (%)
		Previstas	Realizadas (%)	Mínimo	Máximo	VP	
Controlo rotina 1							
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	---	---	---	0	---
Desinfetante residual	mg/L Cl	0	---	---	---	---	---
Escherichia coli (E. coli)	Número/100 mL	0	---	---	---	0	---
Controlo rotina 2							
Alumínio	ug/L Al	0	---	---	---	200	---
Amónio	mg/L NH4	0	---	---	---	0,50	---
Cheiro a 25°C	Factor de diluição	0	---	---	---	3	---
Clostridium perfringens	N/100 mL	0	---	---	---	0	---
Condutividade	uS/cm	0	---	---	---	2500	---
Cor	mg/L PtCo PtCO	0	---	---	---	20	---
Ferro	ug/L Fe	0	---	---	---	200	---
Manganês	ug/L Mn	0	---	---	---	50	---
Nitritos	mg/L NO2	0	---	---	---	0,5	---
Número de colónias a 22 °C	N/mL	0	---	---	---	---	---
Número de colónias a 37 °C	N/mL	0	---	---	---	---	---
Oxidabilidade	mg/L O2 O2	0	---	---	---	5	---
pH	Unidades de pH	0	---	---	---	6,5 - 9,0	---
Sabor a 25°C	Factor de diluição	0	---	---	---	3	---
Turvação	UNT	0	---	---	---	4	---
Controlo inspeção							
Benzo(a)pireno	ug/L C20H12	0	---	---	---	0,010	---
Benzo(b)fluoranteno	ug/L C20H12	0	---	---	---	---	---
Benzo(ghi) perileno	ug/L C22H12	0	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno	ug/L C20H12	0	---	---	---	---	---
Bromodiclorometano	ug/L CHBrCl2	0	---	---	---	---	---
Bromofórmio	ug/L CHBr3	0	---	---	---	---	---
Cálcio	mg/L Ca Ca	0	---	---	---	---	---
Chumbo	ug/L Pb	0	---	---	---	25	---
Clorofórmio	ug/L CHCl3	0	---	---	---	---	---
Cobre	mg/L Cu	0	---	---	---	2,0	---
Dibromoclorometano	ug/L CHClBr2	0	---	---	---	---	---
Dureza total	mg/L Ca CO3 CaCO3	0	---	---	---	---	---
Enterococos	Número/100 mL	0	---	---	---	0	---
HPA total	ug/L C20H12	0	---	---	---	0,10	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno	ug/L C22H12	0	---	---	---	---	---
Magnésio	mg/L Mg Mg	0	---	---	---	---	---
Níquel	ug/L Ni	0	---	---	---	20	---
Radão	Ba/L	0	---	---	---	100	---

SAA - Sem Alteração Anormal; VP - Valor Paramétrico (Dec. Lei 306/07)

O sinal "menor que" (<) indica um resultado abaixo do limite de quantificação (LQ) do método.



## RELATÓRIO DE QUALIDADE DA ÁGUA

Ponto de entrega: Câmara Municipal de Ansião (1º Trimestre 2017)

Relatório n.º 2017-I

Parâmetro	Unidades	Análises		Valor			Cumprimento legislação (%)
		Previstas	Realizadas (%)	Mínimo	Máximo	VP	
Controlo inspecção							
THM total	ug/L CHCl3	0	---	---	---	100	---