RELATÓRIO DE QUALIDADE DA ÁGUA

Ponto de Entrega: APIN - Águas de Lisboa e Vale do Tejo - 3º Trimestre 2026

Parâmetros	Unidades	Análises		Valores		Valor Paramétrico (VP)	Cumprimento de VP (%)
		Previstas	Realizadas (%)	Mínimo	Máximo		
Controlo de Rotina 1							
Desinfetante residual	mg/L Cl_2	2	100	0,32	0,36	-	-
Bactérias coliformes	N/100 mL	2	100	0	0	0	100
Escherichia Coli	N/100 mL	2	100	0	0	0	100
Controlo de Rotina 2							
Alumínio	µg/L Al	1	100	32	32	200	100
Cheiro, a 25ºC	Fator de diluição	1	100	< 1	< 1	3	100
Condutividade	µS/cm a 20°C	1	100	165	165	2500	100
Cor	mg/L Pt-Co	1	100	< 2,0	< 2,0	20	100
Enterococos	N/100 mL	1	100	0	0	0	100
Ferro	ug/L Fe	0	-	-	-	200	-
Manganês	ug/L Mn	1	100	< 10	< 10	50	100
Número de colónias a 22ºC	N/mL	1	100	3	3	s.a.a	100
Número de colónias a 36ºC	N/mL	1	100	0	0	s.a.a	100
pH	Esc. Sorensen	1	100	8,0	8,0	≥ 6,5 e ≤ 9,5	100
Sabor, a 25ºC	Fator diluição	1	100	< 1	< 1	3	100
Turvação	NTU	1	100	< 0,30	< 0,30	4	100
Controlo de Inspeção							
Azoto Amoniacal	mg/L NH_4	0	-	-	-	0,5	-
Benzo(a)pireno	ug/L	0	-	-	-	0,010	-
Bisfenol A	µg/L	0	-	-	-	2,5	-
Cálcio	mg/L Ca	0	-	-	-	-	-
Chumbo	ug/L Pb	0	-	-	-	10	-
Cloratos	mg/L	0	-	-	-	0,70	-
Cloritos	mg/L	0	-	-	-	0,70	-
Clostridium Perfringens	N/100 mL	0	-	-	-	0	-
Cobre	mg/L Cu	0	-	-	-	2,0	-
Crómio	µg/L Cr	0	-	-	-	50	-
Dureza Total	mg/L Ca CO3	0	-	-	-	-	-
HAA Ácidos Haloacéticos	µg/L	0	-	-	-	60	-
Ácido Monocloroacético	µg/L	0	-	-	-	-	-
Acido Dicloroacetico	µg/L	0	-	-	-	-	-
Ácido Tricloroacético	µg/L	0	-	-	-	-	-
Ácido Monobromoacético	µg/L	0	-	-	-	-	-
Ácido Dibromoacético	µg/L	0	-	-	-	-	-
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos	ug/L	0	-	-	-	0,1	-
Benzo(b)fluoranteno	ug/L	0	-	-	-	0,10	-
Benzo(ghi)perileno	ug/L	0	-	-	-	0,10	-
Benzo(k)fluoranteno	ug/L	0	-	-	-	0,10	-
Indeno(123cd)pireno	ug/L	0	-	-	-	0,10	-
Magnésio	mg/L Mg	0	-	-	-	-	-
Níquel	ug/L Ni	0	-	-	-	20	-
Nitritos	mg/L NO_2	0	-	-	-	0,50	-
Oxidabilidade	mg/L O2	0	-	-	-	5,0	-
Potassio	mg/L	0	-	-	-	S.A.A	-
Trihalometanos Total	ug/L	0	-	-	-	80	-
Bromodiclorometano	ug/L	0	-	-	-	-	-
Bromofórmio	ug/L	0	-	-	-	-	-
Clorodibromometano	ug/L	0	-	-	-	-	-
Clorofórmio	ug/L	0	-	-	-	-	-

| (c) Parâmetros conservativos | (1) Níveis de verificação (alerta) | s.a.a. Sem alteração anormal | N.D. Não detetado | (<) O sinal "menor que" indica um resultado abaixo do limite de quantificação do método |

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos Valores Paramétricos (VP)